



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Division CSI – Bauingenieurzentrum



erstellt

ZERTIFIKAT

über die Eigenschaften des Produktes
Nr. 25 091 CV

Auftraggeber: „RADAKS“ S.C. RAFAŁ JERUZAL, ADAM PUDELSKI
Straße Prosta 1, 76-200 Włynkówko; VAT reg. no.: PL8392774395

Produkt: Lüftungsklappe Opti-Air am Kunststofffenster - System AD

Hersteller: „RADAKS“ S.C. RAFAŁ JERUZAL, ADAM PUDELSKI

Beschreibung:

Ausführung	Fenster einflügelig; Maße (Breite x Höhe) in mm 1230 x 1480		
Rahmen-Dicke //	Rahmen 82 mm / Flügel 96 mm // dreifaches Glas		
Verglasung			
Falzdichtung	mittig, außen und innen		
Beschläge	MACO		
Lüftungsausführung:	Alternative 1	Alternative 2	Alternative 3
- Dichtung außen	2x 150 mm	2x 150 mm	2x 250 mm
- Dichtung innen	2x Klappe (2x125 mm)	3x Klappe	4x Klappe

Durch dieses Zertifikat wird die Übereinstimmung der angeführten Eigenschaften mit den vom Hersteller veröffentlichten Werten bestätigt:

Bezeichnung des geprüften Parameters	Prüfmethode				entspricht der einschlägigen DIN-Norm				Ergebnis			
Luftdurchlässigkeit	ČSN EN 1026				ČSN EN 12207				Klasse 2			
Wasserdichtheit	ČSN EN 1027				ČSN EN 12208				Klasse E750			
Lüftung	Alternative 1				Alternative a 2				Alternative 3			
Druck [Pa]	2	4	8	10	2	4	8	10	2	4	8	10
Durchfluss [m³/St]	2,5	3,8	5,0	5,2	3,0	3,7	5,6	5,5	4,4	5,5	8,2	9,8

Anlagen: Prüfbericht Nr. 306/2015; vom 2.9.2015, AZL Nr. 1007.1, erstellt von CSI a.s. (AG) Zlín

Das Zertifikat gilt nur für das geprüfte Muster des Produktes, dessen Spezifikation im o.g. Prüfbericht aufgeführt ist und nur die angegebenen Prüfergebnisse bestätigt. Dieses Zertifikat ersetzt nicht die Verpflichtung des Herstellers, eine Konformitätsbewertung nach den geltenden Vorschriften für das Inverkehrbringen von Bauprodukten im Land der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts durchzuführen.

Erstellt von: Ing. Jindřich Mrlík
Ausstelldatum: 20.05.2025
Gültigkeit bis: 19.05.2028


Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Leiter Divizion CSI