



INSTYTUT BADAŃ I CERTYFIKACJI, S. A.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Republika Czeska
Dywizja CSI – Centrum Inżynierii Budowlanej



wystawia

CERTYFIKAT

na właściwości produktu
Nr. 25 091 CV

Wnioskodawca: „RADAKS“ S.C. RAFAŁ JERUZAL, ADAM PUDELSKI
Ul. Prosta 1, 76-200 Włynkówko; VAT reg. no.: PL8392774395

Produkt: Nawiewnik Opti-Air v oknie plastikowym system MD

Producent: „RADAKS“ S.C. RAFAŁ JERUZAL, ADAM PUDELSKI

Specyfikacja produktu:

Wykonanie	okno jednoskrzydłowe; wymiary: (1230 x 1480) mm		
Rama grubość// oszklenie	rama 82 mm / skrzydło 96 mm // 3-szybowa zespolona		
Uszczelnienie	zewnątrzne i wewnętrzne uszczelki		
Okucie	MACO		
Wentylacja projekt: -zewnątrz infiltracyjna - wewnątrz	odmiana 1 uszczelka 2x 150 mm 2x nawiewnik(2x125 mm)	odmiana 2 uszczelka 2x 150 mm 3x nawiewnik	odmiana 3 uszczelka 2x 250 mm 4x nawiewnik

Certyfikatem niniejszym potwierdza się zgodność wymienionych cech produktu z wartościami zadeklarowanymi przez producenta:


Właściwość	Norma badawcza				Spełnia wymagania				Wyniki			
Przepuszczalność powietrza	EN 1026				EN 12207				klasa 2			
Wodoszczelność	EN 1027				EN 12208				klasa 7B / 9A			
Wentylacja	odmiana 1				odmiana 2				odmiana 3			
Różnica ciśnień [Pa]	2	4	8	10	2	4	8	10	2	4	8	10
Przepływ [m³/hod]	2,5	3,8	5,0	5,2	3,0	3,7	5,6	5,5	4,4	5,5	8,2	9,8

Załączniki: Protokół Badania nr 306/2015; 2.9.2015, AZL nr. 1007.1, CSI a.s. Zlín

Certyfikat jest ważny tylko dla badanej próbki produktu, którego specyfikacja jest szczegółowo opisana powyżej oraz w wyżej wymienionym raporcie z badań i potwierdza tylko podane wyniki badań. Certyfikat ten nie zwalnia producenta z obowiązku przeprowadzenia oceny zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wprowadzenie produktu do obrotu w kraju przeznaczenia wyrobu.

Opracował:
Wydano w Zlinie
Ważność:

Ing. Jindřich Mrlík
20.05.2025
19.05.2028


Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Dyrektor dywizji CSI